



BRANDTÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING
GENOMGÅENDE ISOLERING.

STÅLRÖR dy MAX 300 mm $t \geq 4.5$ mm.



BRANDTÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING
BRUTEN ISOLERING.

STÅLRÖR dy MAX 300 mm $t \geq 4.5$ mm.



FINJA BEMIX AB, UPPLANDS VÄSBY

RITNING 04

2000-08-30

BR