

BEMIX BRANDTÄTNINGSSYSTEM

KABELGENOMFÖRINGAR

Brandtätning av genomföring med kablar i vägg av betong, lättbetong eller tegel samt i gipsvägg med stålregelstomme. Kortlingar erfordras ej i gipsvägg. Fritt utrymme mellan hålkant och installationer min 15 mm.

BRAND-KLASS	MAX LEDNINGSAREA	TJOCKLEK BEMIX	PRINCIPITN. DAT. 2000-08-30
EI 30 - EI 60	Cu alt Al 7,5 mm ²	30 mm	NR 05 + 06
EI 30 - EI 60	Cu alt Al 315 mm ²	60 mm	NR 05 + 06
EI 90	Cu alt Al 315 mm ²	100 mm	NR 05 + 06
EI 30 - EI 90	Al >315 - 740 mm ²	150 mm	NR 05 + 06
EI 30 - EI 60	Kabelstege	60 mm	NR 05
EI 90	Kabelstege	100 mm	NR 05

Kablarna får vara gruppmonterade och dragna i VP-rör. Tätningen får utföras från 1 sida. Bruten eller genomgående kabelstege av stål eller aluminium.